## 4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201__ г.

## 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
Москва, г. Троицк, ул. Физическая дом 11

# Донный слив квадратный


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ АТ 04.08 АТ 04.08М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

## 1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах. Донный скиммер — заборник воды из донной части бассейна. Является частью системы водоподготовки бассейна и необходим для его опорожнения. Имеет подсоединение 2" В.Р.

## 2.Комплектация




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Винт М 6(шест. 4мм) | 12 шт. |
| 2 | Прижимной фланец | 1 шт. |
| 3 | Перфорированный элемент | 1 шт. |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 2 шт. |
| 5 | Корпус | 1 шт. |

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь: AISI 304 (08Х18Н10);
AISI 316 (10Х17Н13М2).

Масса изделия:
АТ 04.08 - 3,2 кг
АТ 04.08М - 3,2 кг

Габариты:
250х250х140 мм

Расход:
30 м3/час

## 3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.